


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ « ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ »

« Σ.Ε.Ν.Α. »

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 & ΛΟΥΡΟΥ Τ.Κ. 11528 τηλ. 2132162131, Fax 2103381131

e mail : sul.erg.nos.alexandra@gmail.com

9-3-2023  
925  
ΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΠΡΟΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1<sup>ο</sup> ΥΠΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7/3/2023


**ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

**A) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ**

- 1) Το προσωπικό στις Μονάδες είναι κατώτερο του 50% του προβλεπόμενου από τους σχετικούς Κανονισμούς.
- 2) Οι μονοβάρδιες και οι επικουρίες στα γυναικολογικά-μαιευτικά Τμήματα, είναι βραδυφλεγής βόμβα.
- 3) Νοσηλευτικό προσωπικό και Τεχνολόγοι Εργαστηρίων, ανεπαρκείς.
- 4) Οι ιατροί επιβάλλεται να κάνουν χρήση του ρεπό τους μετά από ολόημερη εφημερία, ώστε να μην καθίστανται επικίνδυνοι για τους ασθενείς και τους ίδιους, λόγω υπερβολικής κόπωσης.
- 5) Επιβαλλόμενη η εκπαίδευση των Τραυματιοφορέων κατά την πρόσληψή τους στον χειρισμό των φορέων και των ασθενών για την αποφυγή των ατυχημάτων στους ασθενείς και τους ίδιους.
- 6) Οι καθαρίστριες νυχτερινής βάρδιας είναι μόνο δύο εκτός από τις γενικές εφημερίες παθολογικού που είναι τρεις.
- 7) Βοηθεί θάλαμου ανύπαρκτοι στις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες.
- 8) Το προσωπικό εξαναγκάζεται σε βάρδιες εν σειρά : απογευματινή-πρωινή και νυχτερινή βάρδια.
- 9) Συχνό φαινόμενο οι επιθέσεις από συγγενείς και συνοδούς στο προσωπικό.
- 10) Επιβάλλεται άμεσα εκπαίδευση των εργαζομένων για την περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ και ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

**B) ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

- 1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.
- 2) ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ : οι διαδρομές έκτακτης ανάγκης στους ορόφους 5<sup>ος</sup> πίσω από το Οδοντιατρείο, στον 4<sup>ο</sup> στο Τμήμα Κασκαρέλη, στον 3<sup>ο</sup> όροφο ΜΕΘ, στον 2<sup>ο</sup> όροφο, Νεογνολογικό Τμήμα, ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ (κλειστή




πόρτα των αποδυτηρίων των Μαγειρείων). Οι άλλες ανά όροφο έξοδοι διαφυγής έχουν εμπόδια. Σε καμία από αυτές δεν υπάρχουν, όπως προβλέπεται, αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια ενώ η βρώμα κυριαρχεί. Στα περισσότερα Τμήματα δεν υπάρχει η σχετική σήμανση, π.χ. Ακτινοδιαγνωστικό, Μικροβιολογικό, Βραχυθεραπεία, Α' Παθολογική. Απουσία σχετικής φωτεινής σήμανσης ΚΑΙ στους διαδρόμους του Νοσοκομείου. Μη αναρτημένα σχέδια κατόψεων των ορόφων με σημασμένες διαδρομές έκτακτης ανάγκης.

- 3) Δύο πολύ σημαντικά απεικονιστικά συστήματα για τους ασθενείς, στην Ακτινοθεραπεία και στο Αιμοδυναμικό Τμήμα, βρίσκονται εδώ και 4 χρόνια σε κατάσταση end of life. Αυτό θέτει σε επισφάλεια την πραγματοποίηση ακτινοθεραπευτικών και αιμοδυναμικών επεμβάσεων.
- 4) Να μπουν πόρτες πυρασφάλειας σε όλες τις μονάδες.
- 5) Κρεβάτια και φορεία στις κλινικές, ακατάλληλα και επικίνδυνα για τους ασθενείς.
- 6) Στα παράθυρα του Νοσοκομείου δεν υπάρχουν Σίτες με το πρόβλημα να είναι σοβαρότερο στο Υπόγειο.
- 7) Το Θυρωρείο είναι επικίνδυνο για κατάρρευση, ενώ δεν υπάρχει το απαραίτητο για τους εργαζόμενους σε αυτό, Υπόστεγο.
- 8) Στα Πλυντήρια υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς λόγω συσσώρευσης μηχανημάτων δίπλα από το Σιδερωτήριο. Κίνδυνος ατυχήματος στον κύλινδρο λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας. Αυξημένος κίνδυνος θερμοπληξίας κατά τους θερινούς μήνες λόγω έλλειψης εξαερισμού.
- 9) Παθολογοανατομικό-Κυτταρολογικό Εργαστήριο : ανυπαρξία επαρκούς εξαερισμού.
- 10) Γέφυρα Τρίτου : Επισφαλής για τα φορεία, τους ασθενείς και τους εργαζόμενους.
- 11) Οι βοηθητικοί χώροι για τα «ακάθαρτα» δεν διαθέτουν εξαερισμό.
- 12) Πρόσοψη Νέου κτιρίου : Αποκατάσταση των φθορών.
- 13) Λαμψάκου : Ολισθηρές σκάλες με αποτέλεσμα ατυχήματα, ενώ δεν υπάρχει άλλη έξοδος διαφυγής. Απουσία αντιολισθητικών ταινιών. Στο ασανσέρ δεν χωράει φορείο. Επανελημμένα βραχυκυκλώματα στις απηρχαιωμένες κλιματιστικές μονάδες.

Για όλα τα παραπάνω ζητούμε την άμεση επέμβαση της Διοίκησης, 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ και Υπουργείου προς την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων.

Η Πρόεδρος



Σαφία Χατζίδου

Η γενική Γραμματέας



Αλεξάνδρα Βρακά

